

OBEC SOKOLOVCE

Spoločný úrad samosprávy so sídlom - J. Záborského 40, 921 01 Piešťany

Výst. 17/2020-He/OZK

v Piešťanoch dňa 02.03.2020

Vybavuje: Heribanová, tel. 033/77 301 38

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Navrhovateľ - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava - IČO 36361518 podal na stavebný úrad dňa 06.02.2020 doplnený dňa 26.02.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „TA_Sokolovce – VNK, TS, NNK /L13.0302.18.0006/“ na pozemkoch v k.ú. Sokolovce. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Účel stavby :

Na ulici Školská je stará transformačná stanica, prívod vzdušným vedením. Na vedení a transformačnej stanici prichádza k výpadkom, poruchám, zariadenia sú za hranicou dožitia. Najvhodnejšie je zakabelizovanie vedenia VN, vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice a znovu pripojenie do siete.

Členenie stavby:

SO 01 – VN vedenie káblové /bod 162-159 nový/

SO 02 – Nové 1 kV vedenia

PS 01 - Nová distribučná transformačná stanica

SO 03 – Demontáž NN, VN, TS

Popis stavby:

SO 01 – VN vedenie káblové

V lokalite sa nachádza 22kV vedenie vzdušné, z ktorého je pripojená TS0073-002 a okrem toho TS0073-007. Prípojka je vedená od TS0073-012 z vn rozvádzača – odpojí sa. Nová prípojka- odbočenie navrhujeme namiesto pôvodnej prípojky káblom VN 3xNA2XS2Y 1x95mm².

Trasa povedie v roli po jej okraji asi 1 – 1,5 m od hranice so susednými parcelami, prekríži ju vrátane hydro-melioračného zariadenia a ďalej bude pokračovať popri oplotení v roli asi 1,5 m od hranice pozemkov. Nakoniec sa trasa ukončí v novej transformačnej stanici pri priemyselnom stavebnom podniku v zelenom páse.

Nový úsek v zemi bude realizovaný káblom 3x NA2XS2Y 1x95mm² o dĺžke cca 225 m.

SO 02 – Nové 1 kV vedenia

Káble sa vytiahnu spod odpínačov v rozvádzači NN v novej transformačnej stanici .

Prvý kábel sa vytiahne smerom k hlavnej ceste – smerom na podporný bod 163. Kábel bude typu NYY-J 4x240 mm². Po cca 75 m sa zaslučkuje v skrini SR5 č. 1 typ SRPPS 2x400+4x160A. Trasa vedie po okraji miestnej cesty v zelenom páse /chodníku. Zo skrine

SR5 č. 1 trasa pokračuje ďalej smerom k bodu 163. Ukončenie prvého vývodu v skrini VRISIK KKP č. 1. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 162.

Druhý a tretí kábel sa preložia smerom na opačnú stranu popri miestnej komunikácii v súbehu s vn navrhovaným káblom. Kábel č. 2 sa po cca 45 m zaslučkuje v skrini SR5 . Trasa vedie po okraji miestnej cesty v zelenom páse /chodníku. Po ďalších cca 50 m sa ukončí v skrini VRISIK KKP č. 2. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 26 – prepoj na smer 27. Tretí kábel sa bez prerušenia po cca 90 m ukončí v skrini VRISIK KKP č. 2. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 19.

PS 01 – Nová distribučná transformačná stanica

Stará TS sa vymení sa novú kioskovú transformačnú stanicu s rozvádzačom kompaktným Fluofix 2x15+1xCIS+NN rozvádzačom s 6-imi vývodmi, transformátorom 150kVA hermetizovaným olejovým

SO 03 – Demontáž VNV a starej TS

Stavba si vyžiada demontáž starej PTS transformačnej stanice TS0073-002, vn prípojky vzdušnej AlFe 3x42/7 /35/ mm² – o dĺžke cca 200 m, vn prípojky – 25 m, nn vedenia AlFe, NFA2X o dĺžke cca 191 m.

Obec Sokolovce ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ust. § 61ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.

Pretože na základe predloženej dokumentácie je možné návrh jednoznačne posúdiť, tunajší stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom úrade samosprávy, J. Záborského 40, Piešťany (4. posch. č.dv. 518).

TOTO OZNÁMENIE MUSÍ BYŤ VYVESENÉ NA ÚRADNEJ TABULI PO DOBU 15 DNÍ!

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Ing. Marián Dózcy
starosta obce Sokolovce

Doručí sa :

- 01/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava*
- 02/ SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava*
- 03/ Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava 211*
- 04/ Slovak Telecom a.s. Poštová 1, Žilina*
- 05/ Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Priemyselná 10, Piešťany*
- 06/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch*
- 07/ Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, Bratislava*
- 08/ Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava*
- 09/ Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava*
- 10/ Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie*
- 11/ Ing. Dušan Banič, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava*
- 12/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbova 2, Bratislava*
- 13/ Obec Sokolovce + verejná vyhláška*