

Obec Jalšové
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 677/2022- MS

Vybavuje: Ing. Seewaldová

v Hlohovci 12.8. 2022

OBEČNY ÚRAD v Sokolovciach, okr. PIEŠŤANY	
Došlo:	22 -08- 2022
Číslo:	223 / 2022
Prílohy:	

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E

o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava podali dňa 4.8. 2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TA GI Piešťany, Jalšové VN372 – VNK, TS, NNK“, kat. územie Jalšové, Sokolovce.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01 – VN káblové vedenie

SO 02 – NN káblové vedenia

SO 03 – Demontáž – nie je predmetom územného konania

PS 01, 02, 03 – Kioskové transformačné stanice

SO 01 – VN káblové vedenie

Časť UO smer Sokolovce – TS1 o dĺžke 2650m

Kabelizácia začína na vložnom stĺpe do trasy existujúceho vzdušného vedenia VN372 pri poľnej ceste v katastri obce Sokolovce. Na stĺp sa osadí zvislý úsekový odpínač. Kábel od stĺpa povedie popri poľnej nespevnenej ceste smerom k štátnej ceste II/507. Ďalej pokračuje poľnohospodárskym terénom popri štátnej ceste vo vzdialenosti 26m (za ochranným pásmom) až k intravilánu obce Jalšové. Tu odbočí do poľa a krajom zastavanej časti prejde až na poľnú cestičku pri stromoch v okolí vodárenského areálu a ukončí sa v novoosadenej TS1. Pred TS1 prekrízuje zalesnený priestor podtlakom.

Časť TS1-TS2 o dĺžke 880m

Vedenie od TS1 povedie v rovnakej trase späť smerom ku štátnej ceste II/507. Ďalej v intraviláne obce povedie pod asfaltovým chodníkom do centra, kde odbočí popri miestnej asfaltovej komunikácii smer škôlka, ktorú prekrízuje a ukončí sa v novej TS2 osadenej na trávnej ploche pod asfaltovou komunikáciou.

Časť TS2-TS3 o dĺžke 460 m

Vedenie od TS2 povedie v rovnakej trase späť smerom ku štátnej ceste II/507, ktorú prekrízuje na úrovni odbočenia miestnej komunikácie smerom k vodárni a poľnej cesty. Ďalej prekrízuje miestny potok podtlakom a povedie krajom poľa za kríkmi pri päte násypu komunikácie. Štátnu cestu II/507 znova prekrízuje podtlakom na úrovni vstupu do areálu fy. Repasu. A pokračuje pod asfaltovým chodníkom smerom von z obce a zakončí sa v novej transformačnej stanici TS3, osadenej v rohu areálu Repasu na odkúpenom pozemku.

Časť TS3 – UO smer Koplotovce o dĺžke 670 m

Vedenie od TS3 povedie popri štátnej ceste smerom na Koplotovce pod chodníkom okolo rodinných domov a v zelenom páse pri oplotení futbalového ihriska. Pred posledným domom

prekrižuje štátnu cestu podtlačení a povedie krajom poľa vo vzdialenosti 10m od krjnice cesty až pod existujúce vzdušné vedenie a ukončí sa na novom vymenenom stĺpe č. 80. Na stĺp sa osadí zvislý úsekový odpínač.

Do trasy navrhovaných VN káblových vedení bude pripoložená rúrka HDPE integral \varnothing 40. Dĺžka celkom 4660 m. Do optorúrky bude zaľuknutý ÚOK (úložný optický kábel) podľa špecifikácie upresnenej pred realizáciou.

SO 02 – NN káblové vedenie

Pri navrhovanej TS1 (demontovanej 0038-004) vodáreň:

Z navrhovanej TS1 bude vyvedený káblový vývod káblom NAYY-J 4x240 ukončený v pilierovom elektromerovom rozvádzači, osadenom vedľa TS slúžiacom pre napojenie vodárne. Od RE budú vyvedené dva káble NAYY-J 4x150 smerom do areálu vodární k pôvodnej TS, kde sa naspojujú na existujúce prívodné káble vodární.

Pri navrhovanej TS2 (demontovanej 0038-002) obec:

Z navrhovanej TS2 budú vyvedené štyri káblové vývody NAYY-J 4x240, vedené v trase prívodných VN káblov smerom ku štátnej ceste.

Vývody 1 a 2 sa ukončia za štátnou cestou v novoosadenej skrini 2-SR5/0, z ktorej sa napoja existujúce vzdušné NN vedenia na stĺpe č. 15.

Vývody 3 a 4 sa vyvedú na existujúci stĺp NN siete č. 21 nad novou TS a napoja sa priamo na NN vzdušné vývody.

Pri navrhovanej TS3 (demontovanej 0038-003) JRD:

Z navrhovanej TS3 budú vyvedené štyri káblové vývody NAYY-J 4x240.

Vývod 1 vedený v trase VN kábla smerom do obce, ktorý sa ukončí na NN stĺpe č. 91 cez istiacu skriňu 3-VRIS 1/K.

Vývod 2 sa privedie do existujúcej skrine SR fy Repasu.

Vývod 3 a 4 povedú do skrine 5-SR2/3 pri poslednom dome v smere na Koplotovce. Kábel č. 3 sa zaslučkuje do novej 3-SR2/3 osadenej pri TS3.

Zo skrine 4-SR2/3 sa napoja existujúce káble prípojok, 2 x prípojka pre spoločné RE rodinných domov v blízkosti TS

Zo skrine 5-SR2/3 sa napojí existujúca prípojka pre dom č. 1

V rámci stavby sa zdemontujú VN vzdušné vedenia, transformačné stanice TS0038-004, TS0038-002 a TS0038-003 a NN vzdušné vývody po stĺpy, kde sa napájajú nové káblové NN vedenia.

Obec Jalšové – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh poskytuje dostatočný podklad pre jeho posúdenie, stavebný úrad upúšťa od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním.


Účastníci konania, ako aj dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k predloženému návrhu najneskôr **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Súčasne stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania podľa § 42 ods. (5) stavebného zákona, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto konaní v určenej lehote hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v odvolacom konaní.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom účastníka konania.

Do podkladov rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove, na adrese Podzámska 39, Hlohovec v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. (2) stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Súčasne musí byť zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, pokiaľ je zriadené. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Spoločný obecný
úrad Leopoldov
kontaktná adresa:
Podzámska 39, 920 01 Hlohovec


Marián Paulovič
starosta obce

Vyvesené: 23 -08- 2022

Zvesené:

Oznámenie sa doručí:

- 1/ LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava
- 2/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
- 3/ SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, Hlohovec
- 4/ Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
- 5/ TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany
- 6/ Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec
- 7/ Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 13, Piešťany
- 8/ Okresný úrad Trnava – pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, Trnava
- 9/ Okresný úrad Piešťany – pozemkový a lesný odbor, Krajinská cesta 13, Piešťany
- 10/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, Piešťany
- 11/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, Trnava
- 12/ Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy PK, Kollárova 8, Trnava
- 13/ Okresný úrad Piešťany – odbor cestnej dopravy PK, Krajinská cesta 13, Piešťany
- 14/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava
- 15/ Okresné riaditeľstvo PZ Trnava – Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, Trnava
- 16/ Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava
- 17/ Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, Hlohovec
- 18/ Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 13, Piešťany
- 19/ Obec Sokolovce – na zverejnenie verejnej vyhlášky
- 20/ Obec Jalšové – na zverejnenie verejnej vyhlášky

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.